

## Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 28 grudnia 2016 r.

Temat kontroli: **Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną poprzedniej kadencji kontroli gospodarki wodą w mieście.**

Osoby składające wyjaśnienia: Artur Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna i Hanna Stefankiewicz Główny Specjalista w Referacie Infrastruktury Komunalnej

### Opis obecnego stanu.

Miasto jest pokryte siecią wodociągów. W środku jest Stacja Uzdatniania Wody, która czerpie wodę z trzech ujęć podziemnych. Sieć jest połączona z gminą Brwinów od strony północnej i południowej. Przy ulicy Jaskótczej i Dzikiej jest zawór zwrotny – zlicza ile wody wpływa do nas z Brwinowa. Na ul. Jana Pawła, na ul. Paproci i rogu ulic Lilpopa i Wiewiórek są zawory łączące nas z południową częścią gminy Brwinów tj. z Żółwinem i Owczarnią. Wodomierz liczy ile wody wypływa z Podkowy. (Woda zawsze płynie tylko w jednym kierunku.)

Wcześniej korzystaliśmy tylko z wody brwinowskiej. Budowę sieci podkowieńskiej zaczęto w 1997r, SUW powstał w 2000r. Połączenie z Brwinowem pozostało. Jest to opłacalne dla obu stron. Inaczej w razie awarii czy braku prądu byłibyśmy odcięci od wody (w tej chwili mamy dwa agregaty prądotwórcze). Dla gminy Brwinów korzyścią jest możliwość zaopatrywania w wodę Żółwina i Owczarni.

Odpowiednie służby w Podkowie i Brwinowie czuwają żeby bilans tj. rozliczenie zużytej wody między Podkową Leśną i gminą Brwinów wynosiło „0”. Odczytów dokonuje się raz w miesiącu i porównuje się ilość wody jaka wpłynęła i wypłynęła. Te ilości można mechanicznie regulować ciśnieniem wody w sieci. Jeśli np. w poprzednim okresie więcej wpłynęło do Podkowy, podnosząc ciśnienie wody w naszej sieci zamyka się dopływ i woda tylko wypływa (do Żółwina i Owczarni). W załączeniu rozliczenie za miesiące wrzesień i październik 2016.

Struktura zaopatrywania w wodę podkowieńską i połączenie z siecią Brwinowską wg informacji od Burmistrza nie ma wpływu na drzewostan w Podkowie. W Parku umieszczone są trzy piezometry (wydrążony w ziemi otwór o niewielkiej średnicy służący do pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła wody w warstwach wodonośnych wraz z możliwością pomiaru temperatury wody, kierunku i prędkości filtracji oraz z możliwością pobierania próbek wody). Poziom wody gruntowej oscyluje wokół średnich wartości w Polsce.

Grupa mieszkańców zleciła badanie jakości podkowieńskiej wody. Wynik – nasza woda ma skład zbliżony do wody mineralnej.

Nie było umowy z gminą Brwinów, było tylko porozumienie gminne. Działamy bezumownie. Jeśli Owczarnia i Żółwin będą miały własną Stację możemy podpisać umowę o wzajemnym awaryjnym wspomaganie. Tego dokumentu (porozumienia) jak i wielu innych nie ma w Urzędzie od momentu kiedy pani Kowalewska nie jest jego pracownikiem. Zostało to zgłoszone w Prokuraturze.

### Aktualne potrzeby:

1. Oznakowanie zasuw i hydrantów podziemnych i naziemnych
2. Wymiana armatury sieciowej podziemnej
3. Instalowanie dodatkowych zasuw (ma to wpływ na łatwość usuwania awarii, bezpieczeństwo p.poż)

### Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji.

1. „Komisja Rewizyjna, uwzględniając obecne warunki współpracy z gminą Brwinów oraz fakt podjęcia prac projektowych nad koncepcją alternatywnego zaopatrzenia w wodę Żółwina i Owczarni (termin zakończenia 15 października 2014), uznaje, że starania międzygminnego zespołu przyniosły efekt –

władze Brwinowa rozpoczęły działania w kierunku zapewnienia wody dla tych osiedli niezależnie od Podkowy. Celem jest jednak zagwarantowanie możliwości zapoznania się z projektem i ew. uwzględnienia w przyjętych rozwiązaniach bezpieczeństwa Miasta”.

Gmina Brwinów kontynuuje prace.

2. Dot. zabezpieczenia interesów Miasta w nowo zawartej umowie z Brwinowem w wypadku uniezależnienia się od wody podkowieńskiej.

Gmina Brwinów nie uniezależniła się od wody podkowieńskiej.

3. „W wypadku przedłużania się wykonania inwestycji zabezpieczenia wody dla Żółtina i Owczarni lub rezygnacji z jej realizacji należy zobowiązać Burmistrza Podkowy Leśnej do bezzwłocznego zawarcia nowej umowy/aneksu, w tym określającego maksymalną ilość wody, którą możemy przekazać do gminy Brwinów co w aspekcie ew. powtórzenia się dużego przepływu wody uzdatnionej z sieci Brwinów i konieczności natychmiastowego jej zwrotu może mieć niekorzystne znaczenie dla miasta.”

Umowa nie została zawarta. Obowiązuje niefinansowe rozliczenie. Wg informacji od Burmistrza nie ma potrzeby określania max ilości wody jaką możemy przekazać, nie ma też konieczności **natychmiastowego** jej zwrotu. W Podkowie i Brwinowie występuje problem z wzajemnym podłączaniem się mieszkańców do sieci.

4. „Proponuje się aby Burmistrz informowała Radę Miasta przy sprawozdaniach z działalności (półroczne, roczne) o miesięcznych rozliczeniach wody w tym o przekroczeniach limitu poboru wody i incydentach związanych z niekontrolowanym wpływem wody do miasta i sposobem rozliczania w minionych miesiącach. „

Sprawozdania Burmistrza nie zawierają informacji o miesięcznych rozliczeniach wody, obecna Komisja nie uznaje żeby była taka potrzeba. Wg Burmistrza limity nigdy nie były przekraczane, nie było niekontrolowanego wpływu wody.

5. Propozycja przeprowadzenia kampanii edukacyjnej o konieczności oszczędzania wody.

Temat poruszany był w Biuletynie Miasta, na Sesjach Rady i Komisji Ładu także przy okazji dyskusji o modyfikowaniu systemu opłat za wywóz śmieci. Jedną z propozycji to rozliczenie wg zużycia wody, ten system wymusza jej oszczędność.

6. KR zwracała uwagę na możliwość starania się o środki unijne.

To wniosek bardzo ogólny.

#### Wniosek do przeprowadzonej kontroli:

1. Przeprowadzić w przyszłym roku kompleksową kontrolę gospodarowania wodą w Mieście.

Joanna Przybysz

Emilia Drzewicka

Olga Jarco

Andrzej Porowski

Zbigniew Habierski

Marcin Kaliński

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....