

Podkowa Leśna, dnia 23.10.2017 r.

IK.702.18.2017

**Pan Zbigniew Habierski**  
**Radny Okręg 9**

**Szanowny Panie**

W związku ze złożoną interpelacją dot. procedur obowiązujących w urzędzie Miasta na okoliczność stanu zagrożenia związanego z zatruciem wody w wodociągu miejskim informuje co następuje:

Zarządzeniem Nr 35/2016 r. Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 kwietnia 2016 r., powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działający, w oparciu o Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.

Bezpośrednie działania związane z usuwaniem zagrożeń występujących w związku z awarią sieci wodociągowej i kanalizacyjnej podejmuje Konserwator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o. ul. Leśna 1, Józefów; 05-860 Płochocin.

Podjęte działania

- 1) W dniu 25.09.2017 ok. godz. 11.30 Konserwator sieci wodociągowej otrzymał informację telefoniczną o pojawieniu się bakterii w w/w szkole;
- 2) O godzinie 13.00 Konserwator sieci wodociągowej pobrał próbkę z hydrantu na terenie Szkoły Podstawowej, o godz. 14.00 próbkę dostarczono do laboratorium ZWiK Grodzisk Mazowiecki;
- 3) W dniu 26.09.2017 od godz. 7.15 Konserwator sieci wodociągowej rozpoczął chlorowanie wodociągu na SUW Podkowa Leśna ul. Warszawska;
- 4) Po dostarczeniu Decyzji do Urzędu Miasta w dniu 26.09.2017 r., i potwierdzeniu telefonicznym przez PSSE Grodzisk Maz. ok. godz. 8:30, Burmistrz Miasta podjął decyzję o wyłączeniu SUW. Konserwator sieci wodociągowej wyłączył Stację Uzdatniania Wody ok godz. 9:00, Następnie SMS-owo powiadomiono mieszkańców o braku przydatności wody do spożycia;
- 5) Mieszkańcy korzystali z wody płynącej przez teren Podkowy Leśnej z SUW Brwinów do Żółwina.
- 6) Wyniki badań stwierdziły brak obecności bakterii Eschericha coli oraz enterokoków kałowych.
- 7) Po dezynfekcji uruchomiono SUW.

Z poważaniem

**BURMISTRZ MIASTA**  
Podkowa Leśna  
  
**Artur Tusinski**