



Podkowa Leśna dnia, 19.09.2016 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCY NR 3

„Modernizacja oświetlenia elektrycznego - wymiana 999 sztuk opraw ulicznych w Podkowie Leśnej”

nr sprawy: 271/5/2016

Pytania:

1.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne pokazujące spełnienie wymagań klas oświetleniowych określonych w Normie PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Czy w przypadku składania oferty na przykładowych oprawach oświetleniowych dla których Zamawiający zamieścił obliczenia fotometryczne również trzeba je załączać?

Podobnie z zapisem „wraz z ofertą należy przedstawić: karty katalogowe, deklaracje zgodności WE, certyfikaty ENEC oraz inne dokumenty potwierdzające spełnienie deklarowanych parametrów” Czy w przypadku składania oferty na przykładowych oprawach podanych przez Zamawiającego istnieje obowiązek załączenia tych dokumentów?

Ad.1

Zamawiający wymaga aby dla potwierdzenia parametrów dla zaproponowanych urządzeń Wykonawca załączył wymienione wyżej dokumenty.

2.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest nabyć, dostarczyć i wymienić (w szczególnych przypadkach należy dostosować wysięgnik do montażu) oprawy oświetlenia miejskiego na terenie Miasta Podkowa Leśna” Co Zamawiający rozumie przez zapis :”w szczególnych przypadkach należy dostosować wysięgnik do montażu” ?

Ad.2

Zamawiający zakłada, że niektóre wysięgniki będą wymagały adaptacji na koszt Wykonawcy.

3.

Czy przedmiot zamówienia obejmuje prace towarzyszące wymianie opraw? Tj. wymiana bezpieczników napowietrznych, zabezpieczeń, przewodów w wysięgnikach do opraw, wymiany wysięgników? Czy należy wymieniać same oprawy? W przypadku nie wymieniania wysięgników czy należy poddać je renowacji? Czyszczenie, malowanie?



Obecnie instalacja oświetlenia ulicznego funkcjonuje prawidłowo. Jeżeli w trakcie wymiany opraw pojawią się nieprawidłowości to należy je zweryfikować. Zamawiający nie przewiduje prac konserwacyjnych w zakresie stanu zastanego. Po wymianie opraw oświetlenie ma funkcjonować prawidłowo.

4.

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną często występuje sytuacja, że np na ul. X jest 20 opraw w tym 8 szt powieszonych nad linią (wysokość punktu świetlnego około 8,5m) i 12 szt pod linią (wysokość punktu świetlnego około 7m) naprzemiennie. Czy w takich sytuacjach należy stosować oprawy o różnych mocach na tej samej ulicy?

Ad.4

Należy zastosować takie oprawy jakie zostały określone w dokumentacji. W kolejnym postępowaniu Zamawiający będzie prowadził działania w zakresie zmiany lokalizacji słupów wraz z ich wymianą, ale te działania nie stanowią przedmiotu obecnego postępowania.

5.

Dokładna liczba opraw do wymiany to 999 szt?

Ad.5 Tak.

6.

Co należy zrobić z zdemontowanymi oprawami? Przekazać Zamawiającemu czy dokonać utylizacji?

Ad.6

Utylizacja po stronie Wykonawcy.

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński