



Podkowa Leśna, 25.10.2017 r.

### Informacja nr 1 dla Wykonawców


**Dotyczy przetargu: „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce (Rów RS-11) w Podkowie Leśnej – Etap I.”– nr sprawy: 271.26.2017**

#### Pytanie nr 1

W związku z chęcią złożenia oferty w przetargu pt." Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Nivce w Podkowie Leśnej - ETAP I" proszę o informację, czy dopuszczają Państwo alternatywne rozwiązania wlotu i wylotu rzeki Nivki do i ze zbiornika? Jeżeli TAK, to w jakim zakresie można dokonać zmian?

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, dopuszczamy alternatywne rozwiązanie wlotu i wylotu rzeki Nivki do zbiornika poprzez zastosowanie rur PEHD lub równowartościowy pod względem jakości i użytkowości urządzeń, przy czym należy zastosować co najmniej dwa odcinki przewodów o średnicy min. 100 cm - średnica wewnętrzna rury. Pożądane jest zastosowanie rozwiązania rur z kielichami w celów późniejszego szczelnego połączenia wlotu i wylotu w stawie. Dopuszcza się zatem na tym etapie rezygnację z budowy barierek na kładkach jak te wymienione w projekcie i wykorzystanie obecnie zamontowanych.

BURMISTRZ MIASTA  
Podkowa Leśna  
  
Artur Tusiński