



Podkowa Leśna, 03.11.2017 r.

Informacja nr 2 dla Wykonawców

Dotyczy przetargu: „Przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce (Rów RS-11) w Podkowie Leśnej – Etap I.”– nr sprawy: 271.26.2017

Pytanie nr 1

Po wstępnej analizie projektu budowlanego oraz OPZ nasuwa się pytanie odnośnie zakresu robót, gdyż w załączonym do przetargu przedmiarze brakuje całego działu związanego w ubezpieczeniem i uszczelnieniem dna zbiornika w tym zwłaszcza maty bentonitowej, której mowa zarówno w części rysunkowej jak i opisowej projektu budowlanego. Jednocześnie w przedmiarze robót pojawiają się roboty budowlane w zakresie kotwienia bentomaty w postaci wałka dociskowego z gruntu (poz.18), w postaci grodziec PVC w okolicy drzew (poz 30-34) oraz desek dociskowych do montażu przy budowlach betonowych (poz 45, 76, 82), a także warstwa gruntu osłaniająca matę bentonitową (poz.24-29). Rozumiemy że uszczelniania bentomatą wraz z grodzicami PCV są poza zakresem łączenie z ww. pozycjami kosztorysowymi.

Odpowiedź na pytanie nr 1


TAK

Pytanie nr 2

Załączona do przetargu „Informacja dla Wykonawców nr 1” z dnia 25.10.2017 dopuszcza alternatywne wykonanie wlotu i wylotu ze zbiornika z rur PEHD. Jednocześnie w przedmiarze opisano umocnienia, przyczółki i barierki (poz. 35-95) zgodnie z projektem, które nie będą pasowały do przepustu z rur fi 1000mm. Rozumiemy, że umocnienia dna i skarp rzeki Niwki należy dobrać i wycenić adekwatnie i zgodnie z wiedzą inżynierską w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie nr 2

TAK

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna

Artur Tusiński