



Podkowa Leśna, 30.01.2018 r.

ZP.271.1.2018

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacyjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.”

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowanej.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający posiada całą dokumentację w tym przedmiary tylko w formie pdf.

Pytanie nr 2

Przedmiar robót branży budowlanej dot. robót przy ul. Akacyjowej 39/41 poz. 5.14 KNR 401/1204/2 (Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne) zawiera obmiar 68,425 m² a jest to powierzchnia sufitów wewnętrznych. Proszę o zajęcie stanowiska w sprawie.

Odpowiedź na pytanie nr 2

- poz. 5.14 - powinno być 190,821 m²

Pytanie nr 3

Dotyczy instalacji fotowoltaicznej. Czy jest możliwość zamontowania większej liczby paneli o powierzchni 22,1 m² i sumarycznej mocy nie mniejszej niż 3,44 kWp.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Dopuszcza się takie rozwiązanie, przy czym Wykonawca zobligowany jest do przeliczenia obciążeń stropodachu przy zmianie konfiguracji paneli PV.

Pytanie nr 4

W przedmiarze w pozycji 5.14 tj. Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne obmiar wynosi 68,425 m² (tyle samo co sufitów), natomiast w pozycji 5.12 tj. przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku –ściany obmiar wynosi 190,821 m². Czy nastąpiła pomyłka przy wpisywaniu wartości w pozycji 5.14 czy i należy przyjąć 190,821 m² czy wartość 68,425 m² jest poprawna?

Odpowiedź na pytanie nr 4

- poz. 5.14 - powinno być 190,821 m²

Z up. BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna
SEKRETARZ MIASTA
M. Górka
Maria Górka