



Podkowa Leśna, 19.03.2018 r.

ZP.271.2.2018

### Informacja nr 1 dla Wykonawców

**Dotyczy postępowania na realizację zadania pn. „Wykonanie termomodernizacji dwóch budynków: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna.”**

#### Pytanie nr 1

W przesłanej dokumentacji zaprojektowano moduły o mocy jednostkowej 430 Wp, wg naszej wiedzy na polskim rynku nie ma obecnie dostępnych modułów o tak wysokiej mocy. Niewykluczone, że projektanci wyszukali parametry z rynku amerykańskiego, gdzie pojawiały się jednostkowe serie modułów o takich mocach na przykład u producenta Sun Power (brak polskiego przedstawicielstwa oraz dokumentacji w języku polskim). Powszechnie dostępne obecnie moce mieszczą się w przedziałach 270-305W dla różnych producentów, jednostkowo osiągnięte moce modułów dostępnych w obiegu dochodzą do 360 W, czy można przyjąć do wyceny moduły o niższej mocy?

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że zastosowane rozwiązanie spowoduje osiągnięcie efektu ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji i w parametrach to rozwiązanie będzie jak najbardziej zbliżone do wskazanego w aktualnej dokumentacji.

BURMISTRZ MIASTA  
Podkowa Leśna

Artur Tusiński