

ZP.341-13/2009

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

### **Wykonanie dzieła pn. budowa sali sportowej i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.**

Wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy pzp przekazujemy treść pytań wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

#### **Pytanie nr 1**

Czy oferenci mają do swych składanych ofert przyjąć system drewnianej podłogi sportowej z certyfikatem CE zgodności z obowiązującą normą PN EN 14 904, a także z normą DIN 18 032 cz.2?

#### **Odpowiedź**

**Oferenci mają do swych składanych ofert przyjąć system drewnianej podłogi sportowej z certyfikatem CE zgodności z normą PN EN 14 904 i z normą DIN 18 032.2.**

#### **Pytanie nr 2**

Czy certyfikat FIBA dotyczący podłogi sportowej winien znaleźć się w składanych ofertach przetargowych?

#### **Odpowiedź**

**Nie jest wymagany certyfikat FIBA.**

#### **Pytanie nr 3**

Zamieszczony na Państwa stronie internetowej przedmiar (o nagłówku „Podkowa\_lesna\_klasy\_slepy\_v2” zaczyna się od strony nr 24 i od pozycji nr 10.16 co sugeruje brak 23 poprzedzających stron.

Prosimy także o przedstawienie spisu załączonych do SIWZ przedmiarów robót wraz z podaniem ilości pozycji kosztorysowych w każdym z przedmiarów.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający zamieścił na stronie internetowej kompletny ślepy kosztorys instalacji elektrycznych dotyczących szkoły, pod nazwą „uzupełniony przedmiar elektr\_szkola”.**

**Dołączono również pliki pod nazwą „Przedmiary strony tytułowe” zawierający spis załączonych przez Zamawiającego przedmiarów robót dotyczących poszczególnych zadań tj. budowy sali sportowej, rozbudowy szkoły oraz termomodernizacji.**

**Ilość pozycji w przedmiarach jest łatwa do ustalenia i nie wymaga podawania ich osobno.**

Podpisał:

Burmistrz Miasta

Andrzej Kościelny