

INFORMACJA NR 5 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Wykonanie dzieła pn. budowa sali sportowej i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.

Wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy pzp przekazujemy treść pytań wykonawców i odpowiedzi zamawiającego:

Pytanie nr 1

Czy załącznik nr 13 SIWZ tj. harmonogram robót budowlanych należy dołączyć do oferty czy dostarczyć po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Załącznik nr 13 SIWZ tj. harmonogram robót budowlanych wypełnia wykonawca którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą i przedkłada zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

Pytanie nr 2

W dokumentacji, opis architektoniczny str. 24/25 uwzględniono okna oddymiające klatki schodowej 023 i 024, natomiast w przedmiarze części dydaktycznej poz.73 klap oddymiających jest 17 szt. Prosimy o podanie typów, rozmiarów klap, oraz miejsca ich montażu.

Odpowiedź

W projekcie są zaprojektowane tylko dwa okna oddymiające 023 i 024 zgodnie z zestawieniem stolarki. Kwatery uchylne spełniające wymogi oddymiania są o wymiarach 127,5 x 190cm i 149x 190 zlokalizowane na I piętrze w osi 16 przy klatce schodowej. Pozostałe 15 kwater znajduje się w elementach stolarki F02 do F06 i nie spełniają funkcji oddymiania lecz przez zastosowania w nich siłowników elektrycznych zostały dopisane do poz.73.

Pytanie nr 3

W dokumentacji (zest. stolarki) ujęto 6 szt. drzwi aluminiowych typ 03 - 1,60x2,25, natomiast w kosztorysie poz. 70 jest tylko 1 szt. drzwi o wym.1,6x2,25. Ile sztuk drzwi należy przyjąć w ofercie?

Odpowiedź

**W przedmiarach należy uwzględnić w poz. 70 odnośnie drzwi D3 1,6x2,5 krotność 3 jako ognioodporne oraz doliczyć jako 1,x2,25x4 zwykle.
Po przeanalizowaniu rysunków ilość drzwi D3 w całym projekcie wynosi 7szt.**

Pytanie nr 4

Ponadto brak w kosztorysie 7 szt. krat ocynkowanych 1,7x0,80, które zostały ujęte w projekcie technologicznym.

Odpowiedź

W poz. 79 uwzględniono kraty ocynkowane w ilości 6szt. zgodnie z rysunkiem technologicznym w powyższej pozycji należy również uwzględnić 5szt. wycieraczek Alumata Junior S-01 firmy Horyzont-System (lub równorzędne) 120 x 180 cm.