Podkowa Leśna, dn. 15.06.2009 r.

ZP.341-4/2009

INFORMACJE NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Lilpopa do ul. Parkowej w Podkowie Leśnej.

W związku z przesłanymi pytaniami, Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1
W opisie technicznym w punkcie 7.1. napisane jest: „ W rejonie skrzyżowania z ul. Lilpopa zaprojektowano odcinek chodnika szerokości 2,00 m, który jest kontynuacją chodnika zlokalizowanego wzdłuż ul. Lilpopa, chodnik ten jest dalej prowadzony pomiędzy ogrodzeniem a zatoką". Na załączonym do specyfikacji rysunku przedstawiającym przekrój B-B, powierzchnia między ogrodzeniem, a zatoką przyjęta jest jako zieleniec, a na planie sytuacyjnym cała ta powierzchnia oznaczona jest jako Projektowany chodnik z kostki kamiennej 4/6. W przedmiarze robót uwzględniono tylko 20 m² nawierzchni chodnika co odpowiada kawałkowi chodnika przy ul. Lilpopa. Czy inwestor przewiduje budowę chodnika na całej długości przebudowywanej drogi?

Odpowiedź nr 1:
Zgodne z planem sytuacyjnym, inwestor planuje wykonanie na całej zaznaczonej powierzchni chodnika z kostki kamiennej 4/6 o łącznej powierzchni 283 m^2.

Pytanie nr 2
W opisie technicznym w punkcie 7.3.3. Nawierzchnia chodnika projektowana jest z kostki kamiennej 4/6, w przedmiarze robót z kostki kamiennej 9/11, a w skróconym kosztorysie natomiast z płyt kamiennych 30x30x4 cm. Który z wymienionych asortymentów Inwestor zakłada wybudować?

Odpowiedź nr 2:
Inwestor planuje wykonać nawierzchnie chodników z kostki kamiennej 4/6.

Pytanie nr 3
Na terenie przebudowywanej drogi istnieją włazy kanalizacyjne oraz zawory hydrantów. W ramach wykonywania nawierzchni jezdni, konieczna będzie regulacja wysokościowa tych elementów. W przedmiarze robót prace te nie zostały uwzględnione. W jaki sposób należy uwzględnić te prace w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź nr 3:
Regulacja wysokościowa włazów kanalizacyjnych oraz zaworów hydrantowych powinna być uwzględniona w kosztorysie ofertowym wg stanu istniejącego.

Podpisał:

Burmistrz Miasta

Andrzej Kościelny