

# **Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna**

**Numer ogłoszenia: 10531 - 2013; data zamieszczenia: 18.01.2013  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 486064 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, woj. mazowieckie, tel. 022 7589878, 7589004, faks 022 7589003.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest - eksploatacja, konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych umożliwiająca odprowadzanie ścieków bytowo - komunalnych z terenu miasta Podkowy Leśnej do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim poprzez system kanalizacyjny miasta Milanówka oraz między innymi: 1. utrzymywanie w sprawności sieci wraz z przykanalikami do pierwszej studzienki rewizyjnej licząc od strony budynku, 2. utrzymywanie w sprawności przepływomierza, 3. utrzymywanie w sprawności skrzynki przyłączeniowo - licznikowej, urządzeń pompowych wraz z automatyką zainstalowaną w pompowniach oraz urządzeniach zbiornikowo - tłocznych, 4. informowanie o kradzieżach elementów sieci, sporządzanie protokołów z wizji lokalnych oraz montaż brakujących części (koszt zakupu elementów pokrywa Zamawiający), 5. w przypadku braku zasilania energetycznego wywóz ścieków ze studni zbiornikowo - tłocznych i pompowni po uprzednim zgłoszeniu Zamawiającemu, do studzienki kanalizacyjnej wskazanej przez Zamawiającego, 6. opiniowanie projektów budowlanych przykanalików, 7. uczestnictwo w komisyjnych odbiorach wykonanych przykanalików, 8. informowanie o wykryciu nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych oraz o odprowadzaniu do sieci kanalizacyjnej wód deszczowych z posesji, przez mieszkańców, 9. na wniosek Zamawiającego odcinanie nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych, 10. na wezwanie Zamawiającego uczestniczenie w odbiorach robót drogowych w celu sprawdzenia, czy w trakcie robót nie został utrudniony dostęp do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na odbieranym odcinku drogi, 11. uczestnictwo w komisyjnym pobraniu przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim próbek do badań fizyko-chemicznych ścieków, 12. dokonywanie odczytów przepływomierza i przekazywanie wyników do ZWiK w Grodzisku Mazowiecki i do Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej nie rzadziej niż raz w miesiącu, 13. kontrolowanie stężeń zanieczyszczeń w ściekach i ich porównywanie z wartościami dopuszczalnymi (obowiązek pobrania próbek i wykonania badań ścieków przez konserwatora sieci kanalizacyjnej z miejsca wskazanego przez Referat Gospodarki Miejskiej nie częściej niż cztery razy w roku), 14. natychmiastowe zawiadomienie ZWiK w Grodzisku Mazowieckim i Zamawiającego o przypadkach przedostania się do ścieków substancji mogących spowodować zagrożenie dla pracowników oczyszczalni, a także substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska naturalnego, określonych w przepisach prawa jako -substancje niebezpieczne, 15. bieżące prowadzenie książki konserwacji sieci, w której odnotowywać należy w szczególności: awarie, konserwacje, przeglądy urządzeń pompowych i automatyki zainstalowanej w pompowniach i urządzeniach zbiornikowo-tłocznych, demontaż i montaż części i inne, 16. dostarczenie pod koniec każdego miesiąca sprawozdania z wykonanych prac (np. czytelna kserokopia z książki konserwacji sieci), 17. każdorazowo informowanie o miejscu montażu zakupionych (lub pobranych z depozytu) części i elementów, 18. sporządzenie aktualnego wykazu pomp (wielkość, typ, lokalizacja) z wyszczególnieniem pomp najstarszych (powyżej 10-cioletnich) do końca kwietnia (w wersji elektronicznej) oraz uaktualnienie tego wykazu i dostarczenie zamawiającemu do dnia 15 grudnia, 19. sporządzenie do dnia 20 grudnia wykazu sprzętu i urządzeń pozostających w depozycie, 20. niezwłoczne zabezpieczenie i usuwanie awarii sieci w ramach całodobowego pogotowia, powiadamianie o jej zaistnieniu Zamawiającego.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 50.00.00.00-5.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  
nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 28.12.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno - Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o., ul. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 166666,67 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 147744,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 147744,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 147744,00
- **Waluta:** PLN.