

ZP.271.10.2014

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

***Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej – do 40 m za ul. Grabową) w Podkowie Leśnej***

Wykonując dyspozycję art. 38 ust. 2 ustawy pzp przekazujemy treść pytania wykonawcy i odpowiedź zamawiającego:

### **Pytanie 1.**

W związku z zapisami zawartymi w SST zamówienia dot. nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA, proszę o informację czy Zamawiający, zgodnie z zasadą akceptacji rozwiązań równoważnych, dopuszcza do produkcji tych mieszanek użycie lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo – polimerowym, które jak wynika z opinii IBDiM jest rozwiązaniem równorzędnym a nawet przewyższa jakościowo lepiszcza modyfikowane polimerami.

### **Odpowiedz na pytanie 1.**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni SMA z zastosowaniem lepiszcza modyfikowanego granulatem gumowo-polimerowym.

**BURMISTRZ MIASTA**  
Podkowie Leśnej  
  
**Małgorzata Stępień-Przygodna**